

## SITUATION B

Einsatz von hohen Maschinen  
und Befestigungen  
Bsp. Kranen, Gerüst, Bohrgeräte

- Umstürzen
- Gefährdung durch Annäherung an  
Bahnstromanlagen (bis zu 15'000 Volt)
- Gefährdung durch Eindringen  
in Lichtraumprofil der Bahn

